



**CAPACITEITSBEREKENING VETAFSCHIEDER VOLGENS NEN-EN1825-1**

Datum :  
 Werk :  
 Plaats :  
 Referentie :  
 Situatie : Standaard

Af te scheiden vloeistof: Dierlijke en plantaardige vetten en oliën  
 Verbliftijd: 3 minuten  
 Minimale slibvang inhoud: 100 liter vlg NEN-EN1825-1&2  
 Rendement: ≤25 mg/ltr. vlg NEN-EN1825-1

Soort Keukentoeistel	Z aantal	Q l/s	Gelijktijdigheidsfactor					N≥5	Qs Z*Q*N
			N=1	N=2	N=3	N=4	N=5		
Kookketel 1"		1,00	0,45	0,31	0,25	0,21	0,20	-	
Kookketel 2"		2,00	0,45	0,31	0,25	0,21	0,20	-	
Kookketel Ø 75 mm		1,00	0,45	0,31	0,25	0,21	0,20	-	
Kookketel Ø 100 mm		3,00	0,45	0,31	0,25	0,21	0,20	-	
Spoelbak met sifon Ø 40 mm		0,80	0,45	0,31	0,25	0,21	0,20	-	
Spoelbak met sifon Ø 50 mm		1,50	0,45	0,31	0,25	0,21	0,20	-	
Spoelbak zonder sifon Ø 40 mm		2,50	0,45	0,31	0,25	0,21	0,20	-	
Spoelbak zonder sifon Ø 50 mm		4,00	0,45	0,31	0,25	0,21	0,20	-	
Vaatwasmachine*		2,00	0,60	0,45	0,40	0,34	0,30	-	
Braadslede (kantelbaar)		1,00	0,45	0,31	0,25	0,21	0,20	-	
Braadslede (vast)		0,10	0,45	0,31	0,25	0,21	0,20	-	
Hogedrukreiniger *		2,00	0,45	0,31	0,25	0,21	0,20	-	
Schrapmachine		1,50	0,45	0,31	0,25	0,21	0,20	-	
Groentewasmachine *		2,00	0,45	0,31	0,25	0,21	0,20	-	
Tappunt 1/2"		0,50	0,45	0,31	0,25	0,21	0,20	-	
Tappunt 3/4"		1,00	0,45	0,31	0,25	0,21	0,20	-	
Tappunt 1"		1,70	0,45	0,31	0,25	0,21	0,20	-	
Tappunt 1 1/2"		3,00	0,45	0,31	0,25	0,21	0,20	-	
<b>Sub Totaal (Qs)</b>								<b>0,00</b>	

**Keukenafvalwater**

Temperatuur bij de inlaat	1	Temperatuur <60°C	Ft
Massadichtheid	1	Massadichtheid <0,94 kg/m3	Fd
Reinigingsmiddelenfactor	1,3	Regelmatig tot veel gebruik reinigingsmiddelen	Fr
<b>Totale bijdrage Qs*Ft*Fd*Fr =</b>			<b>0,00</b>
<b>Capaciteit vlg NEN-EN1825-1 =</b>			<b>0,0</b>

**Advies AQUA MILIEU TECHNIEK**

Vetafscheider capaciteit NS	:	<b>0,0</b> liter/seconde
Vetafscheider minimale inhoud slibvang	:	<b>0</b> liter
Advies Aqua Milieu Techniek type AMT	:	
Aansluitdiepte	:	
Verkeersbelasting	:	
Plaatsing	:	

De berekening is gebaseerd op de gegevens zoals aan ons verstrekt, wij adviseren u dit advies bij de betreffende overheidsinstantie ter goedkeuring te overleggen